

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE NR E1

Producent Silesia Term Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 22A, 16-001 Kleosin i upoważniony przedstawiciel KAN Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin oświadczają, że gruntowe pompy ciepła:

- ST EARTH INVERTER 3-9
- ST EARTH INVERTER 3-14
- ST EARTH INVERTER 7-21
- ST EARTH 40, 50, 60, 70, 80, 90

spełniają przepisy przytoczonych poniżej dyrektyw oraz norm. Deklaracja zgodności zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta. W przypadku wprowadzenia samodzielnych zmian w produktach lub zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem niniejsza deklaracja zgodności nie obowiązuje.

Dyrektywa dotycząca niskich napięć 2014/35/UE:

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023

EN IEC 60335-2-40:2023+A11:2023

EN 62233:2008+AC:2008

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+A2:2021/AC:2022

Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE

EN 378-2:2016

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

EN 50581:2012

Dyrektywa dotycząca ekoprojektu 2009/125/WE

(EU) No. 813/2013

Stosowane normy

EN 14511:2018

EN 14825:2023

EN 12102-1 1:2017

Metoda oceny zgodności: moduł A2

Klasyfikacja urządzenia ciśnieniowego: najwyższa kategoria elementu jaka występuje w wymienionym wyżej urządzeniu to kategoria II, dlatego został on sklasyfikowany jako urządzenie ciśnieniowe o kategorii II.

W imieniu producenta podpisał:

Janusz Żukowski – Kierownik Działu Zapewnienia Jakości



Kleosin – 04.12.2025 r.

(miejsce - data wydania)

.....
(podpis)