

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

**Silesia Term Śląskie Centrum Pomp Ciepła Sp. z o.o., Nowy Dwór 6, 48-130 Kietrz oświadcza że
pompa ciepła powietrze- woda:**

- ST AIR Smart 2-12 Propan
- ST AIR Smart 4-24 Propan
- ST AIR Smart 10-48 Propan

**spełnia przepisy przytoczonych poniżej dyrektyw oraz norm. Deklaracja zgodności zostaje
wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta. W przypadku wprowadzenia
samodzielnych zmian w produktach lub zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem
niniejsza deklaracja zgodności nie obowiązuje.**

Dyrektywa dotycząca niskich napięć 2014/35/UE:

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+
A16:2023

EN IEC 60335-2-40:2023+A11:2023

EN 62233:2008+AC:2008

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+A2:2021/AC:2022

Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE

EN 378-2:2016

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

EN 50581:2012

Dyrektywa dotycząca ekoprojektu 2009/125/WE

(EU) No. 813/2013

Stosowane normy

EN 14511:2018

EN 14825:2023

EN 12102-1 1:2017

Metoda oceny zgodności: moduł A2

Klasyfikacja urządzenia ciśnieniowego: najwyższa kategoria elementu jaka występuje w wymienionym wyżej
urządzeniu to kategoria II, dlatego został on sklasyfikowany jako urządzenie ciśnieniowe o kategorii II.



Daniel Biłka
Podpis osoby upoważnionej

Nowy Dwór, 10.01.2025
(Miejscowość, data)

SILESIA TERM
Silesia Term Śląskie Centrum
Pomp Ciepła Sp. z o.o.
48-130 Kietrz, Nowy Dwór 6
NIP 7481681705 Kogon 161691855

Deklaracja Zgodności WE/CE

SILESIA
TERM